

Sprawa numer: **DO.261.1.26.2025**

Katowice 29.04.2025r.

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego i jego modyfikacja

W dniu 23.04.2025r. wpłynęły drogą elektroniczną do Zamawiającego wnioski od Wykonawców ws. wyjaśnienia treści **zapytania ofertowego na „wykonania projektu technicznego oraz dokumentacji kosztorysowej wykonania instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przebudowa rozdzielni głównej oraz zabudowa głównego wyłącznika prądu w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Dębowej 16c”**.

Zamawiający poniżej podaje treść zapytań Wykonawców oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

- 1) Czy posiadają Państwo istniejącą dokumentację obiektu w zakresie instalacji elektrycznych?
- 2) Czy posiadają Państwo rzuty architektoniczne obiektu?
- 3) W załączniku nr 1 "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA" w pkt. 3. Szczegółowy zakres zamówienia w zakresie prac "wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przeciwpożarowego oraz aktualnymi normami i specyfikacją: PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;" powołują się Państwo na normę dot. systemu sygnalizacji pożarowej. Czy w ramach niniejszego zakresu opracowania należy również uwzględnić prace przy projekcie SSP?
- 4) Czy posiadają Państwo techniczne warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej?
- 5) „zaprojektowanie przebudowy instalacji elektrycznej rozdzielni głównej RG dla w/w budynku” Czy pod tym pojęciem należy rozumieć doprojektowanie do istniejącej rozdzielni RG obwodów zasilania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego? Czy też zaprojektowanie całkowicie nowej rozdzielni RG ?
- 6) „przystosowanie zasilania podstawowego urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami”
 - a. Czy pod tym pojęciem należy rozumieć inwentaryzację istniejących urządzeń przeciwpożarowych (klap dymowych, central p-poż itp. elementów) oraz wykonanie wydzielenia tych obwodów pod względem elektrycznym w rozdzielni głównej RG?? Może to skutkować zaprojektowaniem zasilania awaryjnego
- 7) Czy zamawiający dysponuje dokumentacją budowlaną (rzuty kondygnacji, przekrój budynku) w postaci elektronicznej bądź papierowej?
- 8) „wskazanie elementów instalacji elektrycznej RG, wymagających wymiany zgodnie z obowiązującymi normami”
 - a. Proszę o wyjaśnienie tego zapisu, czy Zamawiający pod tym pojęciem rozumie wskazanie „pojedynczych elementów” ? O dopuszczaniu urządzeń do dalszej eksploatacji decydują pomiary wielkości elektrycznych (rezystancji izolacji) czy należy uwzględnić te badania w cenie?
 - b. Czy Zamawiający rozumie pod tym zapisem sprawdzenie selektywności zabezpieczeń ? (w tym przypadku należało by również wykonać inwentaryzację całej instalacji)

Ad.1).

Tak, w postaci papierowej.

Ad.2) i 7).

Tak, w postaci papierowej, ale należy wykonać wewnętrzną inwentaryzację.

Ad.3).

Nie. Projekt ma obejmować modernizację instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji wyłącznika PWP dla w/w budynku MOPS. Przełączenie pozostałych istniejących obwodów do tablicy RG.

Ad.4).

Budynek MOPS w Katowicach jest podłączony do sieci Tauron. Nie będzie zmieniana moc przyłączeniowa w ramach planowanego zadania.

Ad.5).

Projekt musi zawierać: demontaż istniejącego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, montaż projektowanego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, modernizację/wymianę tablicy RG dla zabudowy instalacji wyłącznika PWP dla w/w budynku.

Ad.6).

Nie. Projekt musi zawierać: demontaż istniejącego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, montaż projektowanego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, modernizację/wymianę tablicy RG dla zabudowy instalacji wyłącznika PWP dla w/w budynku. Projekt ma obejmować oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, a nie instalację zasilania awaryjnego dla budynku MOPS. Przełączenie pozostałych istniejących obwodów do tablicy RG.

Ad.8) a i b.

Tak. Projekt musi zawierać: demontaż istniejącego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, montaż projektowanego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, modernizację/wymianę tablicy RG dla zabudowy instalacji wyłącznika PWP dla w/w budynku. Przełączenie pozostałych istniejących obwodów do tablicy RG.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że pismem z dnia 25.04.2025r. (zamieszczonym na stronie internetowej MOPS Katowice), zmianie uległy terminy:

- składania ofert, który został wyznaczony na dzień **30.04.2025r. do godz. 14.00,**
- przesłania haseł do otwarcia ofert, który został wyznaczony na dzień **30.04.2025r. od godz. 14.00 do godz. 14.30**

W pozostałym zakresie treść Zapytania ofertowego nie ulega zmianie.
Wszystkie wprowadzone zmiany są dla Wykonawców wiążące.

Podpisał:
Kierownik Działu
Obsługi Administracyjnej
Sebastian Holewik